



Московская обл., Воскресенский р-н,  
 пос. Хорлово, пл. Ленина, д. 1

ООО «Стратегия  
 Строительства»  
 тел. 8 (496) 44-49-710

**Паспорт качества № 03117**

Клеевая смесь для газобетона С2-23 Калужский Газобетон

ТУ 5745-001-66086552-2014

Партия №: 031171  
 Дата выпуска: «16» 03 2017 г.  
 Дата отгрузки: «17» 03 2017 г.  
 Количество: 21,0 (тонн)  
 Вид тары: мешок 25 кг.  
 Получатель: ООО «ТД «Калужский Газобетон»  
 Накладная №: 194  
 № а/машины: \_\_\_\_\_

**Качественные показатели:**

№ п/п	Показатели, единица измерения	Норма по ТУ	Установлено аналитически
1.	Адгезия к основанию, МПа, не менее:	0,8	0,86
2.	Прочность на сжатие, МПа, не менее	10	11,2
3.	Морозостойкость, циклов, не менее	35	Соотв.
4.	Влажность, %, не более	0,2	Соотв.
5.	Остаток на сите 0,63 мм, %, не более	1	Соотв.
6.	Жизнеспособность раствора при -10 °С, не менее мин.	40	Соотв.
7.	Температура применения, °С	от +5 до +25	Соотв.

Заключение лаборатории: качество продукта соответствует ТУ 5745-001-66086552-2014



[Signature] /Куропаткин С.В./

Ответственный за отгрузку [Signature] /Мартынов Г.В./