

ДБРАЗЕЦ

Общество с ограниченной ответственностью  
«Сибирский элемент-Рента-К»

Калужская обл., Дзержинский р-н,  
д.Обухово, д.1Б  
тел. 8(4842)92-21-23


**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № \_\_\_\_\_**

**Наименование:** Изделия стеновые неармированные из  
ячеистого бетона автоклавного твердения ГОСТ 31360-2007  
**Назначение:** конструктивно-теплоизоляционные

Номер партии: \_\_\_\_\_ Объем продукции: \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>  
Дата выпуска: \_\_\_\_\_ Дата отгрузки: \_\_\_\_\_

Условное обозначение:  
Блок I /625х х250/D600/ B3,5/ F100 ГОСТ 31360-2007

№	Основные показатели	Результаты
1.	Геометрические размеры, мм	длина 625 ширина 250 высота 250
2.		
3.		
4.	Класс по прочности на сжатие	B3,5
5.	Марка по средней плотности, кг/м <sup>3</sup>	D600
6.	Коэффициент паропроницаемости, мг/м <sup>2</sup> Па (не менее 0,16)	0,177
7.	Марка по морозостойкости, F	100
8.	Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м °С (не более 0,14)	0,13
9.	Усадка при высыхании, мм/м (не более 0,5)	0,157
10.	Содержание FPH, Бк/кг (не более 370)	26



ОГК и лаборатория \_\_\_\_\_